

## DECLARATIE DE CONFORMITATE DESPRE GAMA NOASTRA DE ACUMULATOARE DE AGENT TERMIC INCALZIRE S235JR (ST 37-2)

Prin prezenta noi, CORDIVARI Srl, declarăm ca produsele noastre din gama de acumulatoare de agent termic incalzire sunt construite in conformitate cu regulile si prescriptiile tehnice internationale.

Sunt realizate conform Directivei 97/23/ CE art. 3.3. In baza acestuia, nu trebuie aplicat marcajul CE.

Acumulatoarele sunt executate din tabla din otel ST37-2 in conformitate cu UNI EN 10025. Acumulatoarele sunt testate cu apa cu o presiune de 1.5 ori mai mare decat aceea certificata (Test de presiune = 5 bar). Acumulatoarele sunt adecvate pentru o temperatura maxima de 99 °C.

Acestea sunt izolate cu un strat de poliuretan cu grosime de 100mm cu o putere de izolare termica de 0,038W/mK.

Director de Calitate  
DI. Marini Fabrizio  
Semnatura indescifrabila

Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba engleza anexata in copie.



SC Romstal Imex SRL  
Dep. Tehnic, Comp. Traducatori  
Iuliana Belegante

RADIATORI – BOLLITORI – SERBATOI  
RECIPIENTI IN PRESSIONE – ARIA COMPRESSA  
SISTEMI TERMICI SOLARI  
SISTEMI FUMARI – CONTENITORI ALIMENTI

CORDIVARI Srl I-64020 Morro D'Oro (TE)  
Zona Ind.le Pagliare - Cap. Soc. € 4.000.000,00 I.v.  
Cod. Fisc. - Part. IVA - Reg. Impr. TE 00735570673  
R.E.A. TE N. 92310 - VAT Id Nr. IT 00735570673

Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008  
Radiazioni - Sistemi termici solari - Recipienti in pressione - Ceneri fumate  
Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004  
www.cordivari.it - www.cordivari.design.it - info@cordivari.it  
Tel +39 085 80.40.1 - Fax +39 085 80.41.418