

Декларация за съответствие

ЕС декларация за съответствие

Vitosol-F/-FM

Ние, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, 35107 Allendorf, Германия, декларираме на собствена отговорност, че посоченият продукт изпълнява изискванията на следните директиви и регламенти:

2014/35/ЕС	Директива за съоръжения за ниско напрежение
2014/30/ЕС	Директива за EMC
2014/68/ЕС	Директива за оборудване под налягане
2009/125/ЕО	Директива за екодизайн
813/2013	Регламент (ЕС) "Изисквания за енергийна ефективност"

Приложени стандарти:

EN 1991-1-1: 2002 + AC: 2009
EN 1991-1-3: 2003
EN 1991-1-4: 2005
EN 12975-1: 2006 + A1: 2010 или ISO 9806: 2013 съгласно Solar-KEYMARK

Този продукт е обозначен с маркировката  съгласно разпоредбите на посочените директиви.

Данни съгласно Директивата за оборудване под налягане:

- Отопляван уред под налягане
- Категория I съгласно Приложение II, Диаграма 5
- Модул А съгласно Приложение III

Уредът под налягане е изпитан без окомплектовка (предпазно устройство).

Преди монтажа и първоначалното пускане в експлоатация уредът под налягане трябва да се окомплектова съгласно националните наредби.

При необходимата съгласно EnEV оценка на енергетичните параметри на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации за помещения съгласно DIN V 4701-10, за определянето на параметрите за продукта **Vitosol могат да се използват изчислените при експлоатационните изпитания параметри на продукта** (виж таблицата „Технически данни“).

Алендорф, 01 август 2016 г.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG



Прокурисст Манфред Зомер