


Изх. № ..... / .....

На вниманието на: .....



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящата Декларация,  
Долуподписаният: „Ромстал България“ ЕООД,  
със седалище и адрес: гр. София, бул. Ботевградско шосе 276,  
ЕИК: BG 175373345,

### ДЕКЛАРИРА

с цялата си отговорност, че:

**Продуктите:** ПРОТИВОПОЖАРНО ТАБЛО ОБОРУДВАНО 650X550X200MM

предлагани от компанията, са с произход: **европейски, Румъния**  
и са произведени от: SC. FIRE STING S.R.L.

Адрес на производителя: SC. FIRE STING S.R.L. Ploiesti, Sos. Vestului nr. 16  
Telefon: +40 244.585.6850 Mobil: +40 746 11 00 70;

Производството на продуктите съответства на **следните стандарти и нормативи / директиви и наредби /:**

- EN 671-2:2022;
- ISO 9001:2015;
- ISO 14001:2015.

*„Ромстал България“ ЕООД от името на производителя декларира, че съответствието е валидно към датата на Декларацията, но само при следване на всички специални действащи нормативи при инсталирането им и на всички указания по отношение на употребата. При промяна в конструкцията и предназначението на продукта, настоящата Декларация става невалидна.*

Настоящата декларация е издадена в съответствие с предоставените от производителя и приложени към настоящата Декларация – декларации, сертификати и тестове и се издава, за да послужи за употреба, разрешена от Закона.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

гр. София  
дата:.....

Мениджър качество:.....  
/...../



## DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. 2/2023

Emisa în conformitate cu decretul 305/2011/EU al Parlamentului și Consiliului European, intrat în vigoare după 1 iulie 2013, referitoare la condițiile armonizate pentru comercializarea produselor de construcție și a abrogării Directivei 89/106/CEE.

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**Sistem hidrant interior model CFS\*65\*S 650x550x200**

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:

**Marcajul CE cu modelul de sistem hidrant interior CFS\*65\*S aplicat**

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

**Echipamente de stingere a incendiilor: Sistem hidrant interior CFS\*65\*S 650x550x200 echipat cu:**

- rola furtun plat DN52/15 bar, cu lungimea de 20m, echipata cu racorduri;
- robinet hidrant DN50/16 bar din bronz/aluminiu, echipat cu racord fix C;
- teava de refulare multifunctionala cu diametrul echivalent de 12/13mm.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

**S.C. FIRE STING S.R.L.**

**PLOIESTI, SOS. VESTULUI, NR. 16, BL. 103, AP. 42, JUD. PRAHOVA - ROMANIA**

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

**S.C. FIRE STING S.R.L.**

**PLOIESTI, SOS. VESTULUI, NR. 16, BL. 103, AP. 42, JUD. PRAHOVA - ROMANIA**

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții :

**Sistemul 1**

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

**TECHNICKY SKUSOBNY USTAV PIESTANY, s.p. Krajinska cesta 2929/9, 921 01 Piestany, Slovak Republic**  
*(denumirea și numărul de identificare al organismului notificat, dacă este relevant)*

a efectuat examinarea primară a caracteristicilor relevante a modelului în cadrul sistemului **CFS\*65\*S**  
*(descrierea sarcinilor care îi revin în calitate de terță parte astfel cum este prevăzut în anexa V)*

și a emis certificatul de constanță a performanței: **1299 – CPR – 0200 la data de 30.05.2023**

*(certificatul de constanță a performanței, certificatul de conformitate rezultat în urma controlului din fabrică al producției, rezultatele încercărilor/calcululelor – dacă este relevant)*

**FIRE STING SRL**

**Tel:** 0746.110.070; 0784.272.027

**E-mail:** [fire.sting@yahoo.com](mailto:fire.sting@yahoo.com)

**Web:** [www.rofiresting.ro](http://www.rofiresting.ro)

**Adresa:** Ploiesti, Sos. Vestului, Nr. 16, Jud. Prahova, Romania

**Cod fiscal:** RO 16354110

**Nr. Reg. Com.:** J29/837/2004

**Cont:** RO20 INGB 0000 9999 0489 3619 deschis la ING Bank



8. Performanta declarată :

Caracteristici esențiale: (a se vedea Nota 1)	Performanța (a se vedea Nota 2)	Specificațiile tehnice armonizate (a se vedea Nota 3)
Echipamente de stingere a incendiilor	0,6 Mpa/254,2 l (L/min) spray si 182,3(L/min) jet valoare măsurată în condiții de laborator	EN 671-2:2012

Note referitoare la tabel:

1. Coloana 1 cuprinde lista caracteristicilor esențiale, astfel cum sunt stabilite în specificațiile tehnice armonizate pentru utilizarea preconizată sau utilizările preconizate indicate la punctul 3 de mai sus.

2. Pentru fiecare caracteristică esențială enumerată în coloana 1 și cu respectarea cerințelor de la articolul 6, coloana 2 cuprinde performanța declarată, exprimată pe niveluri, clase sau descrieri, în ceea ce privește caracteristicile esențiale corespunzătoare. Acronimul „NPD” (nicio performanță determinată) se utilizează în cazul în care nu se declară niciun fel de performanță.

3. Pentru fiecare caracteristică esențială enumerată în coloana 1, coloana 3 cuprinde:

(a) referința datată a standardului armonizat corespunzător și, dacă este relevant, numărul de referință al documentației tehnice specifice sau adecvate utilizate;

sau

(b) referința datată a documentului de evaluare european corespunzător, după caz, și numărul de referință al evaluării tehnice europene utilizate.

Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38 Cerințele pe care le respectă produsul: Nu este cazul

9. Performanța produsului identificată la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director General,  
Ing. Laurentiu Enus

A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular blue stamp. The stamp contains the text "SOCIETATEA COOPERATIVA FIRE STING SRL" around the perimeter.



# CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

## 1299 – CPR - 0200

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

### Hose system with lay-flat hose $d = 52$ mm

Type: cabinet 500x500x150mm without reel  
cabinet 650x550x200 mm with reel  
cabinet 650x550x200mm without reel  
cabinet 800x650x200mm with room for fire extinguisher and with reel

Hose bore:  $d = 52$  mm

Minimum K – coefficient for 1a) + 2a) + 3a):

- jet: 72 (l/min.MPa<sup>-1/2</sup>)

- spray: 104 (l/min.MPa<sup>-1/2</sup>)

Minimum flow rate: (MPa/l.min<sup>-1</sup>) 0,4/145

Minimum K – coefficient for 1b) + 2b) + 3b):

- jet: 72 (l/min.MPa<sup>-1/2</sup>)

- spray: 103 (l/min.MPa<sup>-1/2</sup>)

Minimum flow rate: (MPa/l.min<sup>-1</sup>) 0,4/144

(specification components is stated on the back page:

placed on the market under the name of

**SC FIRE STING SRL**

**PLOIESTI, SOS. VESTULUI, NR.16, BL. 103, AP. 42, JUD. PRAHOVA, ROMANIA**

and produced in the manufacturing plant

**SC FIRE STING SRL**

**SOSEAU BRAILEI 1A, 120118 BUZAU, ROMANIA**

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

**EN 671-2:2012**

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

**constancy of performance of the construction product.**


This certificate was first issued on 30.05.2023 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

The certificate shall be supported through annual continuous surveillance and reissued after each surveillance. This certificate shall be reissued not later than 29.05.2024. A new issue of the certificate is conditioned by positive results of the surveillance.

Piešťany 30.05.2023

Issue: 1



  
Ing. Dušan HANKO  
on behalf of TSU Piešťany, š.p.  
Notified body 1299



Components specification:

1. Inlet stop valve:
    - a) 2" fire hydrant, dimension: DN 50, PN 16, brass, manufacturer / supplier: Zyfire, China
    - b) 2" fire hydrant, dimension: DN 50, PN 16, brass and aluminium, manufacturer / supplier: Bodtech, Poland
  2. Lay-flat hose:
    - a) dimension 52 mm, manufacturer / supplier: Bodtech Poland
    - b) dimension 52 mm, manufacturer / supplier: Zyfire, China
  3. Nozzle combined:
    - a) Shut-off nozzle, given equiv. diameter: 13, manufacturer / supplier: Supron, Poland
    - b) Shut-off nozzle, given equiv. diameter: 12, manufacturer / supplier: Zyfire, China
  4. Cabinet and reel: manufacturer or supplier: SC FIRE STING SRL, Romania
- 



# FIRE STING

## FISA TEHNICA CUTIE HIDRANT CFS\*65\*S ECHIPATA 650x550x200mm



**Sistem hidrant interior CFS\*65\*S cu furtun plat conform EN 671-2:2012.**

**Material:** tabla decapata DC01 cu grosimea de 0.60 mm, laminata la rece, imbinata prin sudura in mediu protejat.

### **Echipare:**

- rola furtun plat DN52/15 bar, cu lungimea de 20m, echipata cu racorduri;
- robinet hidrant DN50/16 bar din bronz/aluminiu, echipat cu racord fix C;
- teava de refulare multifunctionala cu diametrul echivalent de 12/13mm.

### **Caracteristici tehnice:**

- dimensiune: 650x550x200mm;
- usa cu deschidere la 180 grade;
- suport furtun tip semiluna;
- pre-decupare in 4 zone pentru conectarea la reseaua de apa;
- incuietoare tip yala cu 2 chei;
- culoare rosu RAL3000;
- presiunea maxima de lucru: 15 bar;
- debit minim la 4 bar: 2,40 l/s.

**Depozitare:** in spatii uscate si ventilate, ferite de razele soarelui.

**Transport:** cu mijloace de transport marfa obisnuite, separat de alte marfuri pentru evitarea deteriorarii.

**Garantie:** 24 luni, cu conditia respectarii domeniului de utilizare.

**FIRE STING SRL**

Tel: 0746/110.070; 0784/272.027

E-mail: [fire.sting@yahoo.com](mailto:fire.sting@yahoo.com)

Web: [www.rofiresting.ro](http://www.rofiresting.ro)

Adresa: Ploiesti, Sos. Vestului, Nr. 16, Jud. Prahova, Romania

Cod fiscal: RO 16354110

Nr. Reg. Com.: J29/837/2004

Cont: RO20 INGB 0000 9999 0489 3619 deschis la ING Bank





This Certificate has been awarded to

**FIRE STING SRL**  
**Șos. Vestului, Nr. 16, Bl. 103 A, Sc. A, Etaj 10, Ap. 42, Ploiești,**  
**Jud. Prahova, România**

In recognition of the organization's Management System which complies with

**ISO 14001: 2015**  
**(Environment Management System Requirements)**

The scope of activities covered by this certificate is defined below

**Non-specialised wholesale trade**  
**Comerț cu ridicata nespecializat**

Signed by:

Certificate Number: EMSRO/9/0180430001  
Date of initial assessment: 17/01/2023  
Date of registration: 17/01/2023  
Date reissued: NA  
Date of expiry: 16/01/2026

First annual surveillance audit expiry date: 17/01/2024

\_\_\_\_\_ On behalf of ACSR

Second annual surveillance audit expiry date: 17/01/2025

\_\_\_\_\_ On behalf of ACSR

Note: This certificate is valid for period of 3 years subject to annual surveillance audit.

The Organization's documentation and Implementation has been reviewed and found to comply with the relevant standard rules. This certificate of Registration is based on the evaluation of the mentioned scope given above. Organization is responsible for maintaining the responsibilities of the relevant standard rules. Any significant changes in the scope of the certification or standard referred above render this certificate invalid.

Corporate office ACSR Ltd: B1 Business Centre, Suite 206, Davyfield Road, Blackburn, BB1 2QY, United Kingdom. Email us: [info@acsr-certification.com](mailto:info@acsr-certification.com); Web: [www.acsr-certification.com](http://www.acsr-certification.com)  
The status of this certificate can be verified on "http:// [www.acsr-certification.com](http://www.acsr-certification.com)







This Certificate has been awarded to


**FIRE STING SRL**  
**Șos. Vestului, Nr. 16, Bl. 103 A, Sc. A, Etaj 10, Ap. 42, Ploiești,**  
**Jud. Prahova, România**

In recognition of the organization's Management System which complies with

**ISO 9001:2015**  
**(Quality Management System Requirements)**

The scope of activities covered by this certificate is defined below

**Non-specialised wholesale trade**  
**Comerț cu ridicata nespecializat**

Signed by: 

Certificate Number: QMSRO/9/0180430001  
Date of initial assessment: 17/01/2023  
Date of registration: 17/01/2023  
Date reissued: NA  
Date of expiry: 16/01/2026

First annual surveillance audit expiry date: 17/01/2024

\_\_\_\_\_ On behalf of ACSR

Second annual surveillance audit expiry date: 17/01/2025

\_\_\_\_\_ On behalf of ACSR

Note: This certificate is valid for period of 3 years subject to annual surveillance audit.

The Organization's documentation and Implementation has been reviewed and found to comply with the relevant standard rules. This certificate of Registration is based on the evaluation of the mentioned scope given above. Organization is responsible for maintaining the responsibilities of the relevant standard rules. Any significant changes in the scope of the certification or standard referred above render this certificate invalid.

Corporate office ACSR Ltd: B1 Business Centre, Suite 206, Davyfield Road, Blackburn, BB1 2QY, United Kingdom. Email us: info@acsr-certification.com; Web: www.acsr-certification.com  
The status of this certificate can be verified on "http://www.acsr-certification.com"

